

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

Согласовано <u>Котельникова Е.Н.</u> Председатель профкома Котельникова Е.Н.	Утверждаю <u>Глухенко Н.М.</u> Директор школы: Глухенко Н.М. Приказ № <u>42</u> от 27.03.2013года
--	---

ИНСТРУКЦИЯ № 10
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КНИГОХРАНИЛИЩЕ БИБЛИОТЕКИ

1. Общие требования.

- 1.1. В соответствии с ППР в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. библиотекарь обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.
- 1.2. При содержании книгохранилища работник обязан руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППР, другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности и настоящей инструкцией.
- 1.3 Помещения книгохранилища по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф5.2.
- 1.4 В помещении книгохранилища на видном месте, должен быть вывешен знак (табличка) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим помещения и номера телефона вызова пожарной охраны «01».
- 1.5 Работник книгохранилища допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
- 1.6 Работник книгохранилища должны быть обучены приемам работы с огнетушителем, пожарным краном в случае пожара и знать место их установки, которое обозначено знаками.

2. Требования к помещению библиотеки

- 2.1 Помещения должно оборудоваться автоматической охранной и пожарной сигнализацией, сертифицированными первичными средствами пожаротушения, автоматической системой пожаротушения
- 2.2 Расстояние до стеллажей должно быть:
- от светильников не менее 0,5 м;
 - от пожарных извещателей не менее 0,6 м;
 - от оросителей и насадков не менее 1 м.
- 2.3 Помещения необходимо содержать в чистоте, тара и упаковочный материал удаляется ежедневно по мере его накопления.
- 2.4 Дежурное освещение в книгохранилище, а также эксплуатация электронагревательных приборов не допускается.

2.5. В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, установленными на путях эвакуации.

2.6. По окончании работы в помещении книгохранилища лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, должно:

- проверить противопожарное состояние помещения;
- закрыть окна;
- обесточить электрооборудование и выключить освещение;
- выйти из помещения и закрыть дверь.

3. Правила и нормы хранения библиотечных материалов в книгохранилище.

3.1 При стеллажном хранении стеллажи должны быть изготовлены из металла.

3.2 Напротив дверных проемов библиотеки должны оставаться свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-го метра.

3.3 Через каждые 6 метров должны быть поперечные проходы шириной не менее 0,8 метров.

3.4 **В книгохранилище запрещается:**

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники; использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов.

3.5. Производить пожароопасные и огневые работы без наряда-допуска (разрешения).

3.6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.

3.7. Курить.

3.8. Загромождать офисным оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям, пожарным кранам.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно:

- А) отключить их от сети;
- Б) сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 112,
- В) произвести эвакуацию учащихся и нажать оповещатель;
- Г) приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

Расстановка мебели и оборудования в книгохранилище не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

Помещение книгохранилища обязательно должен быть оснащено первичными средствами пожаротушения.

Ручные огнетушитель должны размещаться согласно требованиям ГОСТа 12.4.009-83:

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения библиотекарем.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Заведующий кабинетом _____