

МБОУ Артемовская СОШ №2

Предписания надзорных органов

№ п/п	Наименование надзорного органа	Дата предписания	Выявленные нарушения	Срок, установленный для устранения нарушений	Сумма, необходимая для устранения нарушений	Что сделано для устранения нарушений по предписанию	Что еще необходимо сделать для устранения нарушений по предписанию	План мероприятий по устранению нарушений по предписанию (с планируемыми сроками устранения нарушений)
1.	Управление федеральной службы по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	30 мая 2014	36	01.08.2014, 01.08.2015, 01.08.2017	1200 000 р	<p>Все замечания, решение которых было назначено на 2014, 2015 год, устранены силами образовательного учреждения.</p> <p>Заявка в УО, администрацию района о выделении средств была. Требуется большие финансовые вложения, школа эти вопросы самостоятельно решить не может</p>	<p>1.Оборудование на территории школы зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны.</p> <p>2.Ограждение отопительных приборов в кабинетах</p> <p>3 Обеспечение оборудования площади фрамуг и форточек, используемых для проветривания спортивного зала не менее 1/50 площади пола.</p> <p>4.Оборудование локальной вытяжной системы вентиляции технологического оборудования (электроплита), дошкольная ступень.</p> <p>5. Замена</p>	.

							электропроводки в 8 кабинетах, т.к. коэффициент пульсации не соответствует нормам.	
2.	ОНД и ПР по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю	11 ноября 2016 года	1. Ограждения на крыше здания частично разрушены 2. Два пожарных крана находятся в шкафах из горючих материалов	03.июля 2017 года	200 000	Подана информация в Управление образования с просьбой о планировании выделения средств на устранение замечаний.	Выделение средств и подбор добросовестных подрядчиков, которые качественно выполнят работу. (Ограждение свалилось в одну ночь, когда снегу выпало 70 см.)	

Директор школы Н.М. Глушенко